

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart.znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 12/24
NAŠE ZN.: OŽP/1704/2020
Čj.: PVMU 8114/2021 40

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová
TEL.: 582 329 402
FAX:
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu

DATUM: 2. 2. 2021



S00AX02RND6C

DLE ROZDĚLOVNÍKU

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLUMLOV		Číslo dopor.
Došlo: -3. 02. 2021		Zpracovatel:
Čj. 02/2021		Ukl. znak:
Přílohy:		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27. 5. 2020 podalo

Město Plumlov, IČO 00288632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov,

kteří zastupuje STAVING engineering s.r.o., IČO 25334107, Bylinková 14, Nemilany, 783 01 Olomouc 18

(dále jen „stavebník“), a na základě výsledku vodoprávního řízení vedeného dle ustanovení § 115 vodního zákona:

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III. etapa

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1102/1, 1102/2, 1102/3 v katastrálním území Plumlov, st. p. 7, 62, 66, 67, 73, 74, parc. č. 13, 16, 29, 32/2, 39, 42/2, 43, 44, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/1, 58/1, 58/2, 61/2, 61/4, 71/1, 81, 89, 90, 92, 95, 100, 101, 112, 118, 216/1, 526/2, 540/1, 598/8, 687/26, 687/43, 687/46, 688/3, 739/1, 745/1, 745/2, 759/1, 759/2, 759/3, 759/7, 759/8, 759/9, 759/13, 1043, 1066, 1067, 1079, 1313, 1331, 1332, 61/1 v katastrálním území Hamry, parc. č. 2019, 2071, 2073, 2077, 2078, 2080, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2125 v katastrálním území Žárovice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území

Olomoucký kraj
Plumlov
721964, 794651, 794660
Plumlov, Hamry, Žárovice

Čj. PVMU 8114/2021 40

str. 2

Parcelní čísla dle evidence KN

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Hydrogeologický rajon

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Název vodního díla

Stavební objekty:

Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v
pořadí dle Č 42)
Počet čerpacích stanic
Druh stanice (Č 39)
Počet revizních kanalizačních šachet

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Název vodního díla

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je dokončení kanalizační sítě města Plumlov a obcí Soběsuky, Žárovice a Hamry s ukončením na ČOV Plumlov. Součástí projektu je i zkapacitnění primárního čištění a kalové koncovky na ČOV Plumlov.

Počet napojených EO na splaškovou síť je 220. Dále se počítá s napojením armádní stělnice Hamry tj. cca 250 EO. Celková délka nové gravitační splaškové kanalizace je 1996 m a nových výtlačků z čerpacích stanic je 1638 m. Celková délka nových veřejných odboček je 732 m. Předpokládaný maximální průtok ve splaškové kanalizaci v Hamrech je cca 5,4 l/s. Výhledově 7,3 l/s.

Stavební objekty:

SO1 Splašková kanalizace Hamry
SO2 Splaškové odbočky Hamry
SO4 Intenzifikace ČOV Plumlov

1102/1, 1102/2, 1102/3 v katastrálním území Plumlov, st. p. 7, 62, 66, 67, 73, 74, parc. č. 13, 16, 29, 32/2, 39, 42/2, 43, 44, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/1, 58/1, 58/2, 61/2, 61/4, 71/1, 81, 89, 90, 92, 95, 100, 101, 112, 118, 216/1, 526/2, 540/1, 598/8, 687/26, 687/43, 687/46, 688/3, 739/1, 745/1, 745/2, 759/1, 759/2, 759/3, 759/7, 759/8, 759/9, 759/13, 1043, 1066, 1067, 1079, 1313, 1331, 1332, 61/1 v katastrálním území Hamry, parc. č. 2019, 2071, 2073, 2077, 2078, 2080, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2125 v katastrálním území Žárovice
10100133, 10194730, 10185947
Hloučela, Roudník a Žbáňovský potok
4-12-01-550-0-00, 4-12-01-540-0-00, 4-12-01-530-0-00, 4-12-01-490-0-00
6620 - Kulm Drahanské vrchoviny

stoková síť, intenzifikace ČOV

kanalizace pro veřejnou potřebu
ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry - III. etapa

gravitační, tlaková
3634 m
1996 m (gravitační)
1638 m (výtlačky z ČS)
6
čerpací
68 ks (prefabrikovaných betonových vstupních šachet)

stoková síť

kanalizace pro veřejnou potřebu
splašková
ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry - III. etapa

Provozní soubory:

PS1 ČS Ž1, ČS H1 - ČS H5

PS2 ČOV Plumlov

SO1 Splašková kanalizace Hamry

Splašková kanalizace je gravitační se šesti čerpacími stanicemi a je zhotovena z plnostěnné (jednovrstvé nebo vícevrstvé) PVC-U, SN12, d 250 mm trubky nebo z vícevrstvé PE 100RC, SDR11, d 280 mm trubky (stoka B8-1 a část stoky B8-4 – řízený protlak). Výtlačky jsou zhotoveny z vícevrstvé PE 100RC, SDR11, d 110 mm trubky. Celková délka nové gravitační splaškové kanalizace je 1996 m a nových výtlačků z čerpacích stanic je 1640 m. Na stokách je osazeno 68 ks prefabrikovaných betonových vstupních šachet o světlem průměru 1,0 m. Na síti je osazeno celkem šest čerpacích stanic, kterou jsou zhotoveny jako spouštěné studny o světlem průměru 2,0 nebo 2,5 m a hloubkách 4,45 - 5,30 m. Čerpací stanice jsou vybaveny dvěma čerpadly s možností vyčerpání splašků do dna ČS, česlicovým košem, ovládacími armaturami a bezpečnostním přelivem s přepadem do toku Hloučela nebo Žbáňovského potoka, kde jsou osazeny výustní objekty (Hloučela – VO H1 až VO H5 a Žbáňovský potok – VO Ž1). Čerpací stanice jsou zakryty čtyřdílným nerezovým poklopem. Energetické přípojky NN k jednotlivým čerpacím stanicím jsou řešeny samostatným projektem (E.ON Distribuce a.s.).

Výtlačky VH2 – VH5 jsou zaústěny do šachet splaškové kanalizace Hamry. Výtlačky VH1 a VŽ1 jsou zaústěny do poslední šachty Š110 na stoce B splaškové kanalizace v Žárovicích. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Na splaškové stoce jsou navrženy typové vstupní šachty. Tyto šachty jsou prefabrikované. Vzdálenosti šachet jsou navrženy ve všech místech trasy do 50 m. Pro výrobu betonových prefabrikátů musí být použito betonu min. C30/37, XC1, XA2 – max. průsak 50 mm.

Revizní šachty jsou plastové o DN 400 nebo DN 425 a jsou situovány převážně na hranici soukromého pozemku.

Pod tokem Hloučela je provedeno pět řízených protlaků z třívrstvého PE 100RC, SDR11 potrubí o d 110 mm. Pod Žbáňovským potokem je proveden jeden řízený protlak z třívrstvého PE 100RC, SDR11 potrubí o d 110 mm.

Celá stoka B8-1 a část stoky B8-4 jsou zhotoveny řízeným protlakem z třívrstvého PE 100RC, SDR11 potrubí o d 280 mm.

SO2 Splaškové odbočky Hamry

Splaškové odbočky jsou zhotoveny z plnostěnné (jednovrstvé nebo vícevrstvé) PVC-U, SN12, d 160 mm trubky v celkové délce 666,0 m. Na odbočkách jsou osazeny revizní šachty DN400 – 425 v celkovém počtu 105 ks. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

SO4 Intenzifikace ČOV Plumlov

Intenzifikace ČOV spočívá ve výměně stávajících čerpadel ve vstupní čerpací stanici, ve vybudování paralelního primárního čištění (automaticky stírané česle ve žlabu), které bude situováno vedle stávajícího primárního čištění a v osazení dalšího dehydrátoru v kalové koncovce včetně vybudování nového přístřešku pro umístění kontejnerů pro odvození kal.

PS1 ČS Ž1, ČS H1 - ČS H5

Čerpací stanice jsou navrženy z důvodu nemožnosti gravitačního odvedení odpadních vod na ČOV Plumlov. Navrženy jsou ČS Ž1 (Žárovice) a ČS H1 až H5 (Hamry). Do čerpacích stanic jsou navržena čerpadla, která budou spínána střídavě v automatickém režimu za pomoci plovákového spínače. V šesti čerpacích stanicích je osazeno celkem 12 čerpadel včetně ovládacích armatur, tvarovek, trubek, měření a zabezpečení. Čerpadla zajistí vyčerpání odpadní vody do dna čerpací stanice v pravidelných cyklech dle potřeby provozovatele, min. však 2 x za den.

PS2 ČOV Plumlov

Navrženo je zkapačnické primárního čištění a kalové koncovky na ČOV Plumlov. Technologie bude rozšířena v části mechanického předčištění o nové šroubové česle, včetně popelnic na šrabbky. Ve stávajícím lapáku pisku bude stávající čerpadlo nahrazeno novým hydropneumatickým čerpadlem. Čerpací stanice bude nově vybavena 3 ks ponorných kalových

čerpadel. V biologické části ČOV bude na 2 ks stávajících dosazovacích nádrží doplněn systém ofuku a odtahu hladiny. V části kalového hospodářství bude stávající nedostačující systém odvodnění kalů nahrazen novým systémem. Bude realizován nový přístřešek pro kontejnery a ve stávajícím objektu kalové koncovky budou instalovány 2ks dehydrátorů včetně dávkovací stanice polymeru, pásového dopravníku a manipulačních plošin.

Podrobnější technické a technologické řešení stavby je popsáno v projektové dokumentaci stavby, kterou vypracoval Ing. Radek Sedláček, STAVING engineering, IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, autorizoval Ing. Radek Sedláček, ČKAIT: 1201371, IV00, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v říjnu 2019.

Územní rozhodnutí k umístění stavby vydal Městský úřad Plumlov, stavební odbor – stavební úřad pod č.j. 2475/2019/MUPL den 19. 12. 2020.

Souhlas se stavbou podle § 15, odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Plumlov, stavební odbor - stavební úřad dne 20. 5. 2020 pod zn.: Výst./0800/2020/3.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Radek Sedláček, STAVING engineering, IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, autorizoval Ing. Radek Sedláček, ČKAIT: 1201371, IV00, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v říjnu 2019, a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Případné změny oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
4. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních i nadzemních vedení v místě stavby.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu do kolaudace stavby.
6. Stavba bude provedena dodavatelskou firmou.
7. Termín zahájení stavby včetně jména a adresy osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby bude oznámeno povolujícímu orgánu nejpozději 15 dní před zahájením.
8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a unikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
9. Přebytečný materiál a stavební odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou uklizeny, upraveny a uvedeny do původního stavu.
10. Vypouštění odpadních vod z rekonstruované ČOV Plumlov musí být v souladu s povolením k vypouštění odpadních vod ze dne 17. 8. 2020 zn. OÚP/2087/2020.
11. Kanalizace bude provozována v souladu se schváleným kanalizačním řádem. Stávající kanalizační řád bude aktualizován a předložen ke schválení nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu územního plánování Magistrátu města Prostějova ze dne 26. 3. 2019 pod zn. OÚPPP/169/2019/Ing.Kou: *Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.*
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Hloučela pod č.j. PVMU 8798/2018 40 ze dne 21. 6. 2018:
 - 1) bude dotčen vodní tok Hloučela a Žbáňovský potok, na pozemku parc. č. 1337, 759/1, 1043, k.ú. Hamry, na pozemku parc. č. 2073, 2111, k.ú. Žárovice.
 - 2) během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod

- látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku,
- 3) používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
- 4) práce na vodním toku budou prováděny mimo období jarního tahu obcížitelníků na místa rozmnožování,
- 5) v případě realizace stavby v období, kdy může vlivem sucha, zakalením toku apod. dojít k ohrožení obojživelníků a jiných vodních živočichů (včetně snůšek vajíček nebo larev), budou provedena opatření, aby nedošlo k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos,
- 6) běhy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovňvány a osety travním semenem.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření k návrhu trasy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pod č.j. PVMU 13869/2019 40 ze dne 30. 1. 2019:
- 1) Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX – Správní delikty.
- 2) Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
- 3) Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
- 4) Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena oddělené skývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
- 5) Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- 6) Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
- 7) Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
- 8) Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
- 9) Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů pod č.j. PVMU 7653/2018 40 ze dne 16. 1. 2018:
- Stavba bude provedena v souladu s územním plánem obce.
 - Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na výše uvedené lesní pozemky.
 - Před vydáním stavebního povolení bude pravomocně rozhodnuto o povolení odnětí části pozemků p.č. 1071 a 1065 k.ú. Plumlov, které jsou dotčeny stavbou.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice pod č.j. KHSOC/14544/2020/PV/HOK ze dne 28. 5. 2020:
- z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§30, §82 odst. 2 písm. t) zákona č. 25/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl. č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost prováděna pouze v denní době a to od 07,00 – 21,00 hod., neboť občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním způsobem stavební činnost v noční době.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod Sp.zn.: 101230/2020-1150.OÚZ-BR ze dne 26. 5. 2020:
- minimálně 30 dnů předem požadujeme včasné oznámení o zahájení a době realizace,
 - případné omezení dodávky elektrické energie v době realizace týkající se areálů UVZ Hamry požadujeme oznámit minimálně 30 dnů předem,
 - v případě provádění překopů komunikace na příjezdových cestách do UVZ Hamry (Plumlov-Soběsuky-Žárovice-UVZ Hamry) požadujeme zachování průjezdnosti vojenské techniky (nosnost 50 t).

18. Budou dodrženy podmínky Ministerstva obrany, oddělení územní správy nemovitého majetku, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem pod sp.zn.: SpMO 45678/2019-6440 ze dne 21. 5. 2020:
- Stavbu bude možné realizovat pouze za předpokladu uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu zn. SpMO 42232/2017-4707/2 ze dne 30. 11. 2017:
- 1) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 12 lesního zákona.
- 2) Začátek a konec stavebních prací bude včas oznámen odpovědné osobě.
- 3) Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.
- 4) Nedojde ke znečištění lesních porostů výkopovým materiálem ani stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem.
- 5) Před zahájením stavby požádá investor stavby VLSÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLSÚ o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.
- 6) Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa uvedeny do původního stavu.
- 7) Po ukončení stavebních prací bude staveniště protokolárně převzato vlastníkem dotčených pozemků tj. VLS ČR, s.p., divize Plumlov. Případné škody na pozemcích či lesním porostu budou uhrazeny.
- 8) Po dokončení stavebních prací bude trasa geometricky zaměřena. Geometrický plán bude součástí kolaudačního řízení.
- 9) Termín kolaudačního řízení bude včas oznámen VLSÚ.
20. Bude dodrženo vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, ze dne 19. 2. 2020 pod č.j.: KRPM-209 50-2/ČJ-2020-141206:
- Před vydáním rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silničního tělesa s námi bude projednána organizace dopravy v době provádění stavebních prací na kanalizaci.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a správce vodních toků Hlouchela Roudník, Povodí Moravy, s.p. zn. PM-14774/2020 5203/Ko ze dne 24. 8. 2020:
1. Jelikož nebyly doloženy podrobnosti k opravě kmenové stoky před ČOV Plumlov, s tím, že nebude v místě křížení s vodním tokem Roudník oprava řešena, nesmí být do tržního vedení v manipulačním pruhu DVT Roudník jakkoliv zasahováno.
2. Manipulační pruh pro údržbu u DVT Roudník je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 6 m od břehové hrany, proto požadujeme zabezpečit kmenovou stoku chráničkou do vzdálenosti 6 m od břehové hrany, aby při jezdě těžké mechanizace (25t) nedošlo k jeho poškození.
3. Manipulační pruh pro údržbu u VVT Hlouchela je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 8 m od břehové hrany, proto požadujeme zabezpečit příslušné stoky vedení chráničkou do vzdálenosti 8 m od břehové hrany, aby při jezdě těžké mechanizace (25 t) nedošlo k jeho poškození.
4. Kanalizační šachty musí být v manipulačním pruhu vedeny v úrovni terénu. Šachty, které jsou vedeny v záplavovém území, tj. ŠH1, ŠH2, ŠH3, ŠH4, ŠH5, ŠH6, ŠH7, ŠH8, ŠH9, ŠH10, ŠH11, ŠH12, ŠH13, ŠH14, ŠH15, ŠH20, ŠH21, ŠH22, ŠH23, ŠH38, ŠH39, ŠH40, ŠH42, ŠH43, ŠH44, ŠVHK1.1, ŠVHK2.1, ŠVHK3.1, ŠVHK4.1, ŠVHV1.2, ŠVŽV1.1, a čerpací stanice ČSH1, ČSH2, ČSH3, ČSH4 musí být opatřeny vodotěsným poklopem, aby bylo zabráněno vyplavení kanalizace.
5. Akce bude realizována v souladu s ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
6. Hloubka krytí chráničky musí být minimálně 1,2 m od kóty dna upraveného koryta. Po provedení protlaku bude správci toku předáno 1 vyhotovení protokolu o protlaku včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).
7. Křížení bude vyznačeno signalizačními tyčemi.
8. Správci toku bude předložen ke schválení havarijní a zejména povodňový plán stavby.
9. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
10. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům ropných látek do povrchových vod.
11. Při případném použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům.

12. O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem kontaktní osobě. Neoznamení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Zároveň musí být zhotovitelem předložen předávací protokol k jeho potvrzení.

13. Nejpozději ke kolaudačnímu řízení doloží investor jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK) k archivaci přímého správce vodních toků Hloučela a Roudník - provozu Přerov.

14. Realizaci záměru dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaři Povodí Moravy, s.p., a to pare. č. 759/13, 759/1 v k. u. Hamry. Dále dojde k dotčení pozemku, parc. č. 1331, 1043 v k. u. Hamry a parc. č. 2073 v k. u. Žárovice, které jsou dotčeny žalobou na vyklizení a určení vlastnického práva a současně zapsanou poznámkou spornosti v KN.

Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkových vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku), který posoudí možnost realizace stavby z hlediska majetkoprávního s ohledem na podanou žalobu na vyklizení a vlastnického práva a současně zapsanou poznámkou spornosti v KN.

15. Dotčené pozemky Povodí Moravy, s.p., budou uvedeny do původního stavu. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku.

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření provozovatele vodovodu v obci Soběsuky, Žárovice, Hamry, INSTA CZ, s.r.o. zn.: 80431/32/33/2/20 ze dne 19. 2. 2020:

1) Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytyčení vodovodního potrubí.

2) V místě zasažení ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.

3) Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.

4) Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole. O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.

5) Veškeré lištinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).

6) Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.

7) Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovodu Pomoraví, s.o. ze dne 3. 3. 2020:

Budou dodrženy podmínky ve vyjádření provozovatele vodovodu, firmy INSTA CZ, zn. 80431/32/33/2/20 ze dne 19. 2. 2020.

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAK svazku obcí Plumlov Vícov ze dne 16. 4. 2020 pod č.j. 030-20 Pl/Za:

SO 01 Splašková kanalizace Hamry:

1) Provozovatel nemá výhrad v k navrženému trubnímu materiálu, materiálu na realizaci revizních šachet kanalizace, revizních šachtic domovních přípojek. Navržený materiál garantuje požadovanou životnost, funkčnost a spolehlivost při odvádění a likvidaci odpadních vod.

2) Provozovatel požaduje svoji účast na všech kontrolních dnech stavby, kde bude projednáváno technické řešení likvidace odpadních vod v obci Hamry, všechny změny vedení kanalizačních řadů či změny technologického vystrojení ČSOV.

3) Provozovatel požaduje svoji účast na všech provozních zkouškách a kontrolách funkčnosti a celistvosti kanalizačního zařízení.

4) Provozovatel požaduje svoji účast na všech provozních zkouškách těsnosti kanalizačního potrubí a čerpacích jímek. Materiál vystrojení ČSOV musí splňovat vysokou životnost a odolnost proti vlivu agresivního prostředí.

5) Provozovatel požaduje dohled a provádění průběžných kontrol uložení kanalizačního potrubí před zásypem.

6) Revizní šachty kanalizace musí být vodotěsné. Prefabrikovaná dna, skruže a přechodové skruže budou těsněny pryžovým těsněním.

7) Provozovatel požaduje po dokončení díla provedení vyčištění kanalizačního potrubí a čerpacích stanic od stavebního materiálu, výkopku, drčeného kameniva a zemín.

8) Provozovatel požaduje před předáním díla doložení monitoringu kanalizace, spádu, ovality a deformace potrubí. Ovalita kanalizačního potrubí nesmí překročit 6%.

9) Na kanalizační síti nesmí být „lavory“ překračující 10 % světlého podílu. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při realizaci realizací přípojek a stok prováděných řízeními prolačky, které nejsou vhodnou technologií pro pokládku kanalizačního potrubí.

10) Na výustních objektech budou osazeny zpětné klapky k zaměření zpětnému nátoky z vodotečí do ČSOV.

11) Poklopy revizních šachtic kanalizačních přípojek musí materiálově odpovídat místu uložení a předpokládanému možnému zatížení. Povrchové znaky kanalizace musí být uloženy do nivelety upraveného terénu.

12) ČSOV v Hamrech musí být vystrojeny GSM bránou pro zasílání alarmových hlášen, jako je výpadek elektrické energie, porucha čerpadel, maximální případně havarijná hladina v čerpací stanici, dosažení provozní hladiny (hladina OK) nebo neoprávněný vstup do rozvaděče, objektu, ...

13) Provozovatel požaduje geodetické zaměření splaškové kanalizace, kanalizačních odboček a zaměření všech realizovaných objektů, přípojek, NN vedení, které budou předány investoru ve formátu dwg a dgn.

14) Provozovatel požaduje předání veškerých revizí (VTZ např. elektro, TNS, ZZ, ...) k dokončenému dílu.

SO 02 Splaškové odbočky Hamry:

1) Kanalizační odbočky budou realizovány z PVC trub DN 160 SN 12 uložené do pískového lože nebo lože z tříděného materiálu fr. 0-4 mm. Na kanalizační odbočce nebudou žádné zbytečné výškové nebo směrové bmy. Sklon kanalizační odbočky bude v rozmezí 2—45 %.

2) Kanalizační odbočky budou zakončeny revizní šachtíčkou DN 400 poklopem uloženým do nivelety upraveného terénu a v nosnosti dle možného zatížení.

3) Provozovatel požaduje svoji účast při kontrole uložení kanalizační přípojky před zásypem.

4) Zhotovitel zajistí pasport vč. kladěckého schéma realizovaných kanalizačních odboček, které budou následně předány zástupci provozovatele.

SO 04 Intenzifikace ČOV Plumlov:

1) Celá intenzifikace ČOV Plumlov spočívá v úpravě hrubého předčištění, kdy v objektu česlovny budou doplněny párové strojní česle, bude změněna technologie vyklizení písku z objektu lapáku písku, na vstupní čerpací stanici dojde k přestrojení čerpací stanice novými čerpadly včetně nového spouštěcího zařízení. Na dosazovacích nádržích je nutné doplnit rozvod vzduchu a zajistit nový systém stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Stávající odvodnění kalu na kalové koncovce bude doplněno o nový dehydrátor s vyšší kapacitou a výnosem odvodněného kalu do kontejnerů, umístěných pod posuvným přístřeškem. K novému dehydrátoru přibude nový rozvaděč a nové chemické hospodářství a podávací čerpadlo kalu propojovacího potrubí.

2) Provozovatel požaduje svoji přítomnost u všech provozních zkoušek. Při předání budou požadovány všechny atesty, doklady, revize od zprovoznění technologie.

3) Jelikož je ČOV Plumlov v trvalém provozu, je po celou dobu intenzifikace nutno respektovat zajištění nepřetržitého čištění odpadních vod, zajištění průběžné likvidace odpadů a provozní manipulace.

4) Areál ČOV je poměrně malý a neumožňuje bez souhlasu vedoucího provozu dlouhodobě ukládat stavební materiál, parkovat stavební stroje a umísťovat v areálu stavební buňky či sklady. V areálu ČOV není možné ukládat přebytečný výkopke, vybourané stavební hmoty, ani likvidovat jiné odpady, vč. komunálních.

5) Pracovníci zhotovitele musí respektovat hygienická pravidla pro chod ČOV a musí respektovat pokyny zástupce provozovatele a obsluhy ČOV.

6) Bez souhlasného stanoviska nesmí pracovníci zhotovitele zasahovat do stávající technologie, manipulovat se stávajícím zařízením a narušovat čisticí proces.

7) Všechny činnosti spojené s intenzifikací ČOV musí probíhat v součinnosti s obsluhou ČOV tak, aby nebyl negativně ovlivněn čisticí proces, případně likvidace odpadů.

8) Do DSP je nutné doplnit změnu technologie vyklizení písku z objektu „Lapáku písku“. Dále je nutné doplnit i úpravu likvidace plovoucích nečistot na DN ČOV Plumlov.

- 9) Provozovatel požaduje, aby v DSP byly zachovány aktuálně platné limity vypouštění znečištění v souladu s platným rozhodnutím.
- 10) Provozovatel požaduje předání veškerých revizí (VTZ, např. elektro, TNS, ZZ...) k dokončenému dílu.

25) Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. zn. SSOK-JH 3559/2020 ze dne 15. 4. 2020:

Křížení silnice 111/37744 a 111/37349 splaškovou kanalizací:

- veškerá křížení silnice 111/37744 a 111/37349 splaškovou kanalizací budou provedena protlakem kolmo k ose vozovky
- kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- přesah bude proveden min. 1 m za vozovku, kde také budou umístěny montážní šachty,
- výkopek nebude ukládán na silniční těleso
- veškeré kanalizační přípočky pro jednotlivé existující či plánované RD, křižující nebo jinak zasahující do silnic ve správě SSOK SU Jih budou vyvedeny min. 1 m mimo vozovku či pozemky Olomouckého kraje
- výkopové práce (v komunikacích Olomouckého kraje a jejich aktivních zónách) nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace

Podélné uložení splaškové kanalizace:

- podélný zásah pro stoky splaškové kanalizace, která bude umístěna v silnici 111/37744, bude proveden v nezbytném rozsahu a kanalizační šachty (pojízdná část - víka šachet) budou uloženy na střed jízdního pruhu, tak aby nedocházelo k jejich pojiždění vozidly
- bude přizván zástupce SSOK SU Jih k odsouhlasení umístění kanalizačních šachet v krajských silnicích a to po zaměření umístění a před započatím stavebních prací. V případě, že kanalizační šachty (pojízdná část-víka šachet) nebudou uloženy na střed jízdního pruhu, bude SSOK SU Jih požadovat jejich přeložení (zástupce SSOK SU Jih bude informován min. 5 pracovních dní předem)
- kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- výkopy ve vozovce, pod silniční obrubu nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení kanalizace budou zasypany nesedavým materiálem řádně hutněným po vrstvách dle TP 146, který bude dokladován zápisem o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy
- zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
- poklady kanalizačních šachet uložené v komunikacích nebudou odlážděny žulovými koskami
- výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace

Souběh výtlačů „VH1“ a „VZ1“ mezi šachtou (ŠVHv1.11,VZk1.4) a Š110, bude veden řízeným protlakem v min. vzdálenosti 1m od živé úpravy silnice III/37744 v hloubce min. 1,5m.

Výtlač VH4, ČS H4, VO H4, ŠVHR4.1, ŠH19 a veškeré domovní přípočky budou vzdáleny min. 4m od konstrukce mostu ev.č.37744-2.

Zpětné zapravení silnice 111/37744

- zásep výkopu bude proveden nesedavým materiálem (šterkodit) řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- konstrukční vrstvy v místě výkopu budou prosazeny o 20cm a dočasně zpětné zapravení bude provedeno následovně:
 - o asfaltový beton střední ABS 11+ (ABS I) 50 mm
 - o spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
 - o asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVH I) 60 mm
 - o spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m²
 - o obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
 - o šterkodit (fr. 0-32) ŠD 200 mm
 - o šterkodit (fr. 0-63) ŠD 200 mm

- veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnány a zality pružnou asfaltovou emulzí

Definitivní zpětná úprava silnice 111/37744 bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do tří měsíců od dočasného zpětného zapravení. (v případě nejjasnosti upřesní zástupce SSOK SU Jih).

Upozorňujeme, že položením nové obrusné vrstvy nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice 111/37744, kdy veškeré inženýrské zařízení musí být výškově přizpůsobeny nové

obrusné vrstvě. V místech výkopů zasahujících do jedné poloviny silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místě křižovatek bude zpětné zapravení provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky. V případě, že práce na splaškové kanalizaci budou dokončeny v podzimních až zimních měsících, bude definitivní zpětné zapravení provedeno v jarních měsících následujícího roku.

Všeobecné podmínky

- o vydání povolení na zvláštní užívání pozemní komunikace požádat příslušný Městský úřad - odbor dopravy
- nejpozději před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- o zahájení stavebních prací na splaškové kanalizaci požadujeme informovat zástupce SSOK SU Jih a to min. 5 pracovních dní předem
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení, kopie stavebního deníku a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SU Jih, a to protlak před záhozem, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby
- před zahájením prací na kanalizaci SSOK SU Jih požaduje předložit kontrolní a zkušební plán dle TP 146
- v případě nevyhovujících zkoušek hutnění SSOK SU Jih bude požadovat nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
- do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo před užíváním díla bude SSOK SU Jih uhrazen poplatek za ztížené užívání na základě předávacího protokolu a uzavřené smlouvy
- v případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- zásah bude udržován v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso
- silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu v případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK SU Jih a řešit jako změnu stavby před dokončením ke které je nutný souhlas SSOK SU Jih
- stavbou a provozováním splaškové kanalizace nesmí vzniknout SSOK SU Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

26) Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. Brno ze dne 3. 3. 2020 pod zn. 5002086542:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1 000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vycílena.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací). O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že budou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno ztuhnutí a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 70204.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Distribuce, a.s. zn. S46170-27009148 ze dne 17. 2. 2020:
 - 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - 2) Upozorňujeme na náš stavební záměr zaevidovaný pod č.j. 1040009581 Hamry, obnova sítě NN - 1. etapa, při které dojde ke kabelizaci obce. Nutná koordinace při vypracování projektové dokumentace s naším smluvní dodavatelem: PROSIG, s.r.o. Bmo.
 - 3) Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopů od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemního vedení NN provádět pouze ručním nářadím.
 - 4) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN není možná žádná výstavba.
 - 5) Dále upozorňujeme na zákaz budování jakýchkoliv konstrukcí v OP nadzemního vedení VN (vč. bazén, skleník,...), zákaz skladování materiálů.
 - 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí pověřený pracovník.
 - 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvšení,...), aby nedošlo k jeho poškození pomocí nebo nepovolancí osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - 11) Přizvat zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - 13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 5t.
 - 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - 15) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 24. 2. 2020 pod č.j. 541575/20:

Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

Pro případ, že bude nutné nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ - znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ - podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě,

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;

Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 2. 2020 pod č. j. 54175/2020;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit tolik, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5. přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracované ochranné opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a profiláky budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN

za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájil práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu stroji, vozidly či mechanizací.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

29. Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu AV ČR, Brno ze dne 18. 11. 2020 pod č.j. ARU/6639/2020:

Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

30. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2023.

31. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván ve fázích:

- k závěrečné kontrolní prohlídce.

32. K vydání kolaudačního souhlasu stavbu investor předloží, mj. následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK,
- příslušná osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků pro výstavbu kanalizace,
- doklad o tlakových zkouškách,
- doklady o zkouškách vodotěsnosti kanalizace,
- doklad o provedení kontroly signalizačních vodičů,
- stanoviska dotčených orgánů (MMPV-odbor dopravy, správa lesů, zem.půdní fond, ochrana přírody, odpady, DI Policie ČR, KHS, HZS),
- doklady o předání odpadů oprávněným osobám,
- kopii stavebního deníku
- písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací.

33. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.

III. Ukládá provedení zkušebního provozu ve smyslu § 115 odst.2 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Plumlov, IČO 00288632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Odůvodnění:

Dne 27. 5. 2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18. 6. 2020 vyzván k doplnění žádosti přípisem č.j. PVMU 74403/2020 40 a současně bylo řízení přerušeno usnesením č.j. PVMU 74410/2020 40. Na základě žádosti stavebníka byla lhůta pro doložení podkladů prodloužena. Žádost byla doplněna dne 30. 10. 2020.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Radek Sedláček, STAVING engineering, IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, autorizoval Ing. Radek Sedláček, ČKAIT: 1201371, IV00, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v říjnu 2019,
- plná moc k zastupování žadatele,

- pravomocné územní rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov, stavební odbor ze dne 19. 12. 2019, Sp.zn.: Výst./2145/2019/3,
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov ze dne 20. 5. 2020, Sp.zn.: Výst./0800/2020/3,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Magistrátu města Prostějova ze dne 26. 3. 2019, pod č.j. PVMU 44671/2019 62,
- stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 24. 8. 2020, pod č.j.: PVMU 102096/2020 41,
- závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgán ochrany přírody ze dne 21. 6. 2018 pod č.j.: PVMU 87978/2018 40, zn.: OŽP 3161/2018,
- závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší ze dne 25. 1. 2021 pod č.j.: PVMU 9793/2021 40, zn.: OŽP 192/2021,
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 30. 1. 2019 pod č.j.: PVMU 13869/2019 40,
- závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 16. 1. 2018 pod č.j.: PVMU 7653/2018 40,
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad ze dne 11. 3. 2020 pod č.j. PVMU 37134/2020 40
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 28. 5. 2020 pod č.j.: KHSOC/14544/2020/PV/HOK,
- souhlasným závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov ze dne 22. 5. 2020 pod č.j. HSOL-2297-2/2020,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov ze dne 19. 2. 2020 pod č.j.: KRPM-20950-2/ČJ-2020-141206,
- sdělení Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem pod sp.zn. 100358/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 6. 5. 2020,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, sp.zn. 101230/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 26. 5. 2020,
- vyjádření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, sp.zn. SpMO 45678/2019-6440, ze dne 21. 5. 2020,
- souhlas Vojenského lesního úřadu zn. SpMO 42232/2017-470/2 ze dne 30. 11. 2017,
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. ze dne 24. 8. 2020 pod zn. PM-14774/2020/5203/Ko,
- vyjádření správce toku, Lesy ČR, s.p. ze dne 9. 7. 2020 pod č.j. LCR957/001228/2020,
- stanovisko Národního památkového ústavu, ú.o.p. ze dne 3. 8. 2020, č.j. NPÚ-391/059903/2020,
- vyjádření provozovatele vodovodu, INSTA CZ s.r.o. ze dne 19. 2. 2020 pod zn. 80431/32/33/2/20,
- vyjádření Vodovodu Pomoraví, s.o. ze dne 29. 1. 2020,
- vyjádření VAK svazku obcí Plumlov Vícov pod č.j. 030-20 P/2a ze dne 16. 4. 2020,
- stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. pod zn. SSOK-JH 3559/2020 ze dne 15. 4. 2020,
- stanovisko GridServices, s.r.o. pod zn 5002086562 ze dne 3. 3. 2020,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. pod zn. S46170-27009148 ze dne 17. 2. 2020,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 24. 2. 2020 pod č.j.: 541575/20,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, ze dne 18. 11. 2020 pod č.j. ARUB/6639/2020,
- inženýrsko-geologická dokumentace vrtané sondy Hamry – kanalizace III. etapa,
- souhlasy některých vlastníků pozemků a staveb podle § 184 stavebního zákona k části stavby, pro kterou nelze vyvlastnit, tedy pro část stavby, která se nevyskytuje v koridoru vymezeném v územně plánovací dokumentaci, tedy pro ni nelze vyvlastnit, i když se obecně jedná o stavbu ve veřejném zájmu,
- smlouvy s vlastníky pozemků.

Vodoprávní úřad se zabýval stanovením účastníků řízení. Účastníky stavebního řízení jsou dle § 109 stavebního zákona písm. a) *stavebník*, písm. b) *vlastník stavby*, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, písm. c) *vlastník pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, písm. d) *vlastník stavby na pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo

má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, písm. e) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, písm. f) *ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona rozšiřuje okruh účastníků řízení o obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu dále rozšiřuje okruh účastníků řízení o vlastníky a provozovatele dotčených inženýrských sítí a staveb technického vybavení.

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou kromě žadatele dále:

Město Plumlov, IČO 00288632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov, Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČO 70960399, Kostecká 55, 796 01 Prostějov, E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 4, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10, GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, INSTA CZ s.r.o., IČO 25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hamry, Hamry č.p. 537, 798 03 Plumlov, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, JAPO - transport s.r.o., IČO 26298295, Vintrova 395/25, Popůvky, T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomičkova 2144/1, Praha 11, Chodov, Česká kancelář pojistitelů, IČO 70099618, Milevská 2095/5, Praha 4, Krč, VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, IČ 47921196, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČO 47821129, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 60200 Brno – Veveří, Ing. Petr Kohout, Výšovice č.p. 71, 79809 Výšovice, Eva Kaňáková, Javornická č.p. 833, 768 72 Chvalčov – veřejný opatrovník Obec Chvalčov, Alena Adamusová, Kubínova č.p. 385/50, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13, Jiří Adamus, Kubínova č.p. 385/50, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13, Eva Zarivná, Hamry č.p. 22, 798 03 Plumlov, Mgr. Pavla Jiříčková, Západní č.p. 317/83, Krasice, 796 04 Prostějov 4, Ing. Michal Jiříček, Západní č.p. 317/83, Krasice, 796 04 Prostějov 4, Pavel Klíč, Hamry č.p. 60, 798 03 Plumlov, Bc. Marek Mlčoch, Dis., Lešany č.p. 176, 798 42 Lešany u Prostějova, Nela Vybihalová, Hamry č.p. 3, 798 03 Plumlov, Martin Hampl, Hamry č.p. 3, 798 03 Plumlov, Adéla Pírková, Hamry č.p. 5, 798 03 Plumlov, Zdeněk Pírek, Hamry č.p. 5, 798 03 Plumlov, Drahoslava Kocourková, Mjr. Nováka č.p. 1328/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30, Jitka Zlatnicková, Hamry č.p. 23, 798 03 Plumlov, Andrea Zakonová, sídl. Svobody č.p. 3574/75, 796 01 Prostějov 1, Božena Kovaříková, Hamry č.p. 52, 798 03 Plumlov, František Kovařík, Palackého č.p. 145/2, 796 01 Prostějov 1, Jarmila Kocmanová, Šeříková č.p. 187/17, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4, Monika Ščipáková, Hamry č.p. 9, 798 03 Plumlov, Petr Ščipák, Hamry č.p. 9, 798 03 Plumlov, Gabriela Čížová, Hamry č.p. 55, 798 03 Plumlov, Helena Vlachová, Hamry č.p. 20, 798 03 Plumlov, Josef Krychtálek, Hamry č.p. 38, 798 03 Plumlov, Anna Krychtálová, Hamry č.p. 38, 798 03 Plumlov, Květoslava Gečlová, Hamry č.p. 104, 798 03 Plumlov, Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, Iveta Fréharová, Václava Špály č.p. 4056/15, 796 04 Prostějov 4, Stanislav Fréhar, Václava Špály č.p. 4056/15, 796 04 Prostějov 4, Jiří Nešpor, Ladín č.p. 52, 798 52 Konice, Mgr. Art. MgA. Pavol Juráš, Ph.D., Hamry č.p. 57, 798 03 Plumlov, Zdeněk Vrana, Olomoucká č.p. 2622/22, 796 01 Prostějov 1, Dalibora Indráková, Hamry č.p. 75, 798 03 Plumlov, Jana Korytářová, Jana Zajice č.p. 955, Studánka, 530 12 Pardubice 12, Ing. Zdeněk Kalousek, Labský Palouk č.p. 495, Polabiny, 530 09 Pardubice 9, prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Břežce č.p. 708, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Květoslava Studýnková, Kpt. O. Jaroše č.p. 1708/31, 796 04 Prostějov 4, Ing. Ivo Retzl, Slunečná č.p. 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34, Jana Abrlová, Karpatská č.p. 2859/27, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, Ludmila Buriánková, Husova č.p. 705, 798 41 Kostelec na Hané, Karel Doseděl, Cvrček 287, 798 03 Plumlov, Radek Havran, U parčíku č.p. 114/31, Topolany, 779 00 Olomouc 9, Jaroslava Havranová, U parčíku č.p. 114/31, Topolany, 779 00 Olomouc 9,

Jiří Staněk, Hamry č.p. 53, 798 03 Plumlov, Břetislav Zámoravec, Určice č.p. 81, 798 04 Určice, Eva Volfová, Hamry č.p. 64, 798 03 Plumlov, Radomír Ludva, Hamry č.p. 42, 798 03 Plumlov, Luděk Halák, Žárovice č.p. 59, 798 03 Plumlov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavebním parcelám: st. p. 1/1, 1/3, 1/4, 1/6, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 30, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 106, 107, 108, 112, 117, 139, 164, 165, 166, 167, 183, 184, 185, 194, parc. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 32/1, 32/2, 32/3, 33/2, 34, 36, 37, 38/3, 39, 42/1, 42/2, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/1, 51/2, 53, 58/1, 58/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86/2, 87/2, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 118, 120, 121/1, 121/2, 123/1, 123/2, 125, 211, 212, 215/1, 216/1, 216/2, 217, 220/3, 461/2, 465/3, 466/2, 484, 486, 487/1, 490, 492/2, 494/1, 495/1, 498/1, 499, 502, 514, 515, 516, 520/2, 523, 524/1, 524/2, 525, 526/1, 526/2, 540/1, 541/2, 541/3, 542/2, 543/2, 545/2, 546/2, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/9, 599/10, 599/11, 599/12, 599/13, 600, 601/1, 601/2, 602, 636/1, 661/1, 661/2, 661/5, 661/6, 671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 671/6, 671/7, 687/2, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26, 687/27, 687/28, 687/31, 687/32, 687/34, 687/37, 687/38, 687/39, 687/40, 687/43, 687/44, 687/46, 687/47, 687/48, 687/49, 687/50, 687/51, 688/1, 688/3, 688/5, 688/6, 688/7, 736/4, 739/1, 739/2, 740, 741/2, 742/1, 744, 745/1, 745/2, 759/1, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/7, 759/8, 759/9, 759/12, 759/13, 762, 763, 766/1, 1001, 1002, 1004, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1020, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1043, 1044, 1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1087, 1090, 1093, 1105, 1107, 1218, 1307, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 v katastrálním území Hamry, st. p. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 139/2, 151, 152, 154, 155, 176, 177, 203, 223, parc. č. 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 46/1, 52/2, 53, 54, 56/3, 57/3, 60, 138/5, 138/6, 138/9, 138/10, 138/11, 138/13, 138/14, 138/19, 138/20, 138/23, 169/2, 170/3, 172/1, 172/2, 173, 176, 177/2, 178/1, 425/1, 427/1, 431, 435, 436, 437, 449/1, 449/2, 452/2, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/12, 452/14, 452/15, 452/21, 452/22, 453/1, 453/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 455/1, 456/5, 854/1, 861/1, 877/1, 880/3, 880/9, 880/10, 880/13, 880/14, 880/15, 1060, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2095, 2096, 2103, 2107, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2168, 2339 v katastrálním území Žárovice.

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem na katastru nemovitostí.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje vodoprávní úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručuje jednotlivě. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Účastníkům řízení, jež jsou vlastníky sousedních pozemků a staveb nebo osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být přímo dotčeno, dále osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebylo možné je dostatečně identifikovat, případně právním nástupcům po zemřelých bude doručováno veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 a podle § 144 odst. 6 správního řádu.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Radek Sedláček, STAVING engineering, IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, autorizoval Ing. Radek Sedláček (ČKAIT: 1201371, IV00, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), v říjnu 2019.

Územní rozhodnutí k umístění stavby vydal Městský úřad Plumlov, stavební odbor – stavební úřad pod č.j. 2475/2019/MUPL den 19. 12. 2020.

Souhlas se stavbou podle § 15, odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Plumlov, stavební odbor – stavební úřad dne 20. 5. 2020 pod zn.: Výst./0800/2020/3.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 12. 11. 2020 přepisem pod č.j. PVMU 134594/2020 40, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení výše uvedeného vodního díla. Vodoprávní úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a s přihlédnutím k nařízení vlády, vyhlášení nouzového stavu a protiepidemickým opatřením nenafidil ústní jednání, upustil od ohledání na místě a stanovil, že ve lhůtě do 11. 12. 2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí po celou dobu řízení, do doby vydání rozhodnutí.

Dne 24. 11. 2020 bylo k rukám Magistrátu města Prostějova doručeno vyjádření k zahájení řízení od majitelů pozemku parc.č. 112 v k.ú. Hamry, pana Josefa Krychtálka a paní Anny Krychtákové. Ve vyjádření je uvedeno: „1) Jsem spolumajitelem pč.112 (předzahrádka před RD č.p.38 v místní části Hamry). Vzhledem k tomu, že tato část je protkána veřejnými inž. sítěmi žádám o odsunutí revizní piasťové připojovací šachtičky cca o 1-2 m do prostoru předzahrádky (směrem východním). V navrženém místě (projektu) jejíž dešťová kanalizace a má být položen kabel el. NN, a osvětlení s internetovým kabelem. Přikládám situaci uložení zárodku kanál. přípojky s kontrolní šachticí. 2) Protože ve stejné době se i zpracovával nový územní plán obce Plumlov včetně místních částí vč. Hamer byl v územ. plánu zařazen pozemek p.č. 487/1 na stavební místo pro RD a je třeba v rámci provádění splaškové kanalizace zajistit možnost připojení stavby na splaškovou kanalizaci. V této části jsou již vybudovány veškeré inženýrské sítě mimo splaškovou kanalizaci. V územním řízení nebylo možno tento požadavek uplatnit vzhledem k neznalosti, jak dopadnou řízení při schvalování územního plánu. Přikládám situaci uložení zárodku kanál. přípojky.“

Dne 8. 12. 2020 bylo k rukám Magistrátu města Prostějova doručena námítka účastníka řízení, pana Ing. Petra Kohouta, ve které uvádí: „Jako účastník řízení – vlastník parcel č. 2125 a 2339, ve výše uvedené věci nesouhlasím s umístěním kontrolní šachty na pozemku parc. č. 2125 k.ú. Žárovice. Navrhuji změnu projektu a to opakovaně na variantu vyznačenou červeně v příloze č.1. Nově navržená varianta je jednodušší min. o protlak pod komunikací a polokem. Z pozemku 2125 se nebude žádná kanalizační přípojka provádět.“

Dne 15. 12. 2020 bylo k rukám Magistrátu města Prostějova doručena žádost o přihlédnutí k okolnostem při výstavbě hloubkové kanalizace, kterou podal majitelé pozemku parc. č. 1075, pan Jiří Švestka a paní Lenka Kvardová. Ve své žádosti uvádějí: „Jako majitelé pozemku parcelní číslo 1075, obec Plumlov, katastrální území Hamry si touto cestou dovolujeme požádat, aby při projektování výstavby hloubkové kanalizace v obci Plumlov, městské části Hamry bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že na hranici pozemku p.č. 1075 a pozemku p.č. 1079 se v současné době nachází cca 80 ks vzrostlých smrkových stromů o stáří 6ti let. Stromy byly vysázeny za účelem ozdravení pozemku, zpevnění břehu a odstínění pozemku od silniční komunikace. Dle navržené projektové dokumentace vede část kanalizace právě v místech, kde se tyto stromy nachází. Realizaci výstavby dle této části projektu by došlo k likvidaci stromů, což považujeme za zbytečné, pokud je možné jiné řešení. Dle předběžné komunikace s místostarostou obce Plumlov, p. Martinem Hyndřichem, by bylo i pro účely výstavby kanalizace přínosné a méně komplikované, vést kanalizaci pod břehem pod silnicí – na patě svahu našeho pozemku p.č. 1075. Tím se mj. dosáhne i toho, že výkop nebude muset být prováděn v příkrém svahu a hloubka výkopu tak bude zhruba poloviční při dosažení stejné výškové hladiny. S ohledem na výše uvedenou skutečnost toto řešení podporujeme a za adekvátních podmínek jsme připraveni udělit souhlas s věcným břemenem na našem pozemku p.č. 1075 za účelem vedení

hloubkové kanalizace. Za posouzení žádosti předem děkujeme a dovolujeme si požádat o písemné vyrozumění."

Vypořádání s připomínkami a námitkami účastníků:

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení jsou oprávněni navrhnout své námitky a připomínky do doby vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad se podanými návrhy zabýval. V námitkách jsou navrhovány změny v umístění stavby. Tyto navržené změny jsou v rozporu se schváleným územním rozhodnutím. Návrhy k umístění stavby měly být uplatňovány v územním řízení. K umístění stavby bylo vydáno stavebním úřadem v Plumlově samostatné územní rozhodnutí, které je závazné pro vydání stavebního povolení. Ve stavebním řízení nemůže povolující orgán měnit umístění stavby, jelikož by stavba nebyla v souladu s pravomocným územním rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že námitky jsou tožné povahy a jsou v nich navrhovány změny v umístění stavby, vodoprávní úřad doporučuje, po dohodě se stavebníkem, provést změnu stavby před jejím dokončením. Změna stavby se provádí na žádost stavebníka.

V souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil podmínky pro provádění stavby. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly zahrnuty také podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření přiměřeně. Byly zahrnuty podmínky, které se přímo dotýkají provádění stavby.

Tímto stavebním povolením nejsou stavebníkovi dána práva pro realizaci stavby. K realizaci je nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníky dotčených pozemků dohodu, na jejímž základě získá věcné právo k cizímu pozemku.

Stavební povolení se nevztahuje na stavební objekty SO3, SO5 a SO6, které jsou součástí projektové dokumentace. Tyto objekty byly povoleny v samostatných řízeních, proto nejsou součástí tohoto povolení. Podmínky z předložených stanovisek a vyjádření týkající se těchto stavebních objektů nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podmínku vztahující se ke stavbě v ochranném pásmu lesa, které vydal Magistrát města Prostějova, orgán ochrany lesů stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož na pozemcích uvedených v tomto závazném stanovisku stavba nebude prováděna. Předmětné stavební objekty na uvedených pozemcích nebudou realizovány (na základě tohoto stavebního povolení).

Stavebník nepodal žádost o povolení změny k vypouštění odpadních vod z ČOV Plumlov spolu s žádostí o vydání stavebního povolení. Předmětem tohoto rozhodnutí proto není povolení k vypouštění odpadních vod. Podmínky vztahující se k vypouštění odpadních vod (emisní limity) nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod z ČOV Plumlov do vod povrchových byly dohodnuty a odsouhlaseny na ústním jednání za přítomnosti zástupce správce vodního toku v samostatném řízení. K připomínce Povodí Moravy, s.p. vodoprávní úřad uvádí, že vypouštění odpadních vod musí být v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod ze dne 17. 8. 2020 zn. OŽP/2087/2020. V případě změn je nutné podat žádost o změnu vypouštění odpadních vod z ČOV Plumlov.

Vzhledem k tomu, že stavba obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání a dodržení podmínek stavebního povolení nebo povolení podle zvláštního právního předpisu, stavební úřad podle § 115 odst. 2 stavebního zákona uložil ve stavebním povolení provedení zkušební provoz. Zkušební provoz bude ověřeno, zda je ČOV po intenzifikaci a po napojení nových EO schopna čistit ve stanovených emisních a množstevních limitech. Zkušební provozem bude ověřena podmínka č. 10 tohoto stavebního povolení.

Jedná se o řízení návrhové. Vodoprávní úřad v rámci řízení posuzoval předmět žádosti daný žadatelem. Vodoprávní úřad došel k závěru, že podání má veškeré předepsané náležitosti, žádost byla podána na předepsaném formuláři a byly k ní doloženy zákonem stanovené přílohy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude

mít vliv na stav vodního útvaru. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Magistrát města Prostějova a Městský úřad Plumlov vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněné úřední osoby pro vedení tohoto správního řízení:

Pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro podpis písemnosti v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí.

Otisk úředního razítka


Mgr. Adéla Skoupilová v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 4.2.2021

Sejmuto dne: 22.2.2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč se nevyměňuje s odkazem na osvobození od poplatku pro veřejné prospěšné stavby realizované státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Obdrží:**a) účastníci řízení do vlastních rukou:**

1. Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7, v zastoupení STAVING engineering s.r.o., IDDS: ksw4hnp
2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
3. Lesy ČR, s.p. Lesní správa Prostějov, IDDS: e8jcsn
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
5. E.ON Česká republika, s. r. o., regionální správa Prostějov, IDDS: 3534cwz
6. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
7. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmijq2
8. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
9. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
10. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hamry, Hamry č.p. 537, 798 03 Plumlov
11. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, IDDS: z49per3
12. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
13. JAPO - transport s.r.o., IDDS: fgtđihc
14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
15. Česká kancelář pojistitelů, IDDS: qcgxgn
16. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
17. VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, IDDS: u7ddywm
18. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87
19. Ing. Petr Kohout, Výšovice č.p. 71, 79809 Výšovice
20. Eva Kaňáková, Javornická č.p. 833, 768 72 Chvalčov - veřejný opatrovník Obec Chvalčov, IDDS: 7q8bew4
21. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
22. Alena Adamusová, Kubínova č.p. 385/50, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13
23. Jiří Adamus, Kubínova č.p. 385/50, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13
24. Eva Zarivná, Hamry č.p. 22, 798 03 Plumlov
25. Mgr. Pavla Jiříčková, Západní č.p. 317/83, Krasice, 796 04 Prostějov 4
26. Ing. Michal Jiříček, Západní č.p. 317/83, Krasice, 796 04 Prostějov 4
27. Pavel Klíč, Hamry č.p. 60, 798 03 Plumlov
28. Bc. Marek Mičoch, Dis., Lešany č.p. 176, 798 42 Lešany u Prostějova
29. Nela Vybiňalová, Hamry č.p. 3, 798 03 Plumlov
30. Martin Hampl, Hamry č.p. 3, 798 03 Plumlov
31. Adéla Pírková, Hamry č.p. 5, 798 03 Plumlov
32. Zdeněk Pírek, Hamry č.p. 5, 798 03 Plumlov
33. Drahoslava Kocourková, Mjr. Nováka č.p. 1328/22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
34. Jitka Zlatníčková, Hamry č.p. 23, 798 03 Plumlov
35. Andrea Zakonová, sídl. Svobody č.p. 3574/75, 796 01 Prostějov 1
36. Božena Kovaříková, Hamry č.p. 52, 798 03 Plumlov
37. František Kovařík, Palackého č.p. 145/2, 796 01 Prostějov 1
38. Jarmila Kocmanová, Šefíková č.p. 187/17, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
39. Monika Ščipáková, Hamry č.p. 9, 798 03 Plumlov
40. Petr Ščipák, Hamry č.p. 9, 798 03 Plumlov
41. Gabriela Čúziová, Hamry č.p. 55, 798 03 Plumlov
42. Helena Vlachová, Hamry č.p. 20, 798 03 Plumlov
43. Josef Krychtlálek, Hamry č.p. 38, 798 03 Plumlov
44. Anna Krychtláková, Hamry č.p. 38, 798 03 Plumlov
45. Květoslava Geclová, Hamry č.p. 104, 798 03 Plumlov

46. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
47. Ivela Fréharová, Václava Špály č.p. 4056/15, 796 04 Prostějov 4
48. Stanislav Fréhar, Václava Špály č.p. 4056/15, 796 04 Prostějov 4
49. Jiří Nešpor, Ladín č.p. 52, 798 52 Konice
50. Mgr. Art. Mgr. Pavol Juráš, Ph.D., Hamry č.p. 57, 798 03 Plumlov
51. Zdeněk Vrána, Olomoucká č.p. 2622/22, 796 01 Prostějov 1
52. Dalibora Indráková, Hamry č.p. 75, 798 03 Plumlov
53. Jana Korytářová, Jana Zajice č.p. 955, Studánka, 530 12 Pardubice 12
54. Ing. Zdeněk Kalousek, Labský Palouk č.p. 495, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
55. prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Březce č.p. 708, 783 13 Štěpánov u Olomouce
56. Květoslava Studýnková, Kpt. O. Jaroše č.p. 1708/31, 796 04 Prostějov 4
57. Ing. Ivo Retzl, Slunečná č.p. 480/4, Nový Liskovec, 634 00 Brno 34
58. Jana Abřlová, Karpatská č.p. 2659/27, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
59. Ludmila Buriánková, Husova č.p. 705, 798 41 Kostelec na Hané
60. Karel Doseděl, Cvrčelka 287, 798 03 Plumlov
61. Radek Havran, U parčíku č.p. 114/31, Topolany, 779 00 Olomouc 9
62. Jaroslava Havranová, U parčíku č.p. 114/31, Topolany, 779 00 Olomouc 9
63. Jiří Staněk, Hamry č.p. 53, 798 03 Plumlov
64. Břetislav Zámoravec, Určice č.p. 81, 798 04 Určice
65. Eva Volfová, Hamry č.p. 64, 798 03 Plumlov
66. Radomír Ludva, Hamry č.p. 42, 798 03 Plumlov – doručeno veřejnou vyhláškou
67. Lucěk Halák, Žárovice č.p. 59, 798 03 Plumlov

b) dotčené orgány:

68. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
69. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče
70. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny
71. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství
72. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, ochrana ovzduší
73. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
74. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
75. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
76. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
77. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
78. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
79. Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk
80. Městský úřad Plumlov, stavební úřad, IDDS: s5kbbz7
81. Magistrát města Prostějova - vývěska
82. Městský úřad Plumlov - vývěska

c) ostatní účastníci řízení:

- obdržel veřejnou vyhláškou

d) ostatní:

83. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., IDDS: xnj5zy
84. Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, IDDS: m49t8gw
85. A/A 3x