

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Město Plumlov
Sídlo zadavatele:	Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
IČ:	00288632
Právní forma zadavatele:	obec

2. IDENTIFIKACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce elektrické požární signalizace
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení:	řízení neupravené zákonem o zadávání veřejných zakázek

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel následující vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Dotaz:

Dobrý den,
dovolujeme si Vám zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektrické požární signalizace“ zadavatele Města Plumlov.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Výkaz výměr EPS, položka 32 - demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému EPS:
- dotaz - Lze nějak upřesnit počet demontovaných prvků a demontáž kabeláže?

Výkaz výměr EPS, položka 14 - rozvodná skříň EPS:

V technické zprávě se píše - Protože vrátnice není samostatným požárním úsekem, je nutné ústřednu EPS umístit do samostatné rozvodné skříně, zhotovené z materiálů s garantovanou požární odolností dle PBŘS (např. desky PROMATEC) s otevíratelnými dvířky a protipožárními žaluziemi pro odvětrání technologického tepla ústředny EPS.

- dotaz - Dokumentace pro výběr neobsahuje zprávu požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS), je možné ji zaslat?

Výkaz výměr DVEŘE, položka 3 - Zámek elektromechanický s kováním a příslušenstvím pro únikové dveře

- dotazy - Z jakého materiálu jsou únikové dveře? Jsou nachystány na osazení el. zámky nebo bude požadována úprava dveří od montážní firmy?

Odpověď:

- Stávající systém EPS určený k demontáži obsahuje jednu ústřednu EPS, 60 ks automatických požárních hlásičů, 8 požárních tlačítek, 34 paralelních optických signalizací nade dveřmi a jednu poplachovou sirénu. Kabele vedené pod omítkou nebo nad SDK podhledy nebude třeba likvidovat, cca 100 m kabelových tras vedených přiznaně na stropech technických místností bude demontováno.
- Zadavatel poskytuje všem dodavatelům požárně bezpečnostní řešení stavby jako přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
- Stávající únikové dveře jsou poplastovaný kov. Dodávkou a instalací zámků se rozumí i potřebná mechanická úprava dveří pro jejich osazení. Proto je dodávka zámků zařazena do oddílu „Úpravy dveřních vstupů“, nikoliv do oddílu vlastní EPS. Nový dveřní portál co do dispozičního řešení, rozměrů a navrhovaného konstrukčního materiálu je zakreslen a popsán ve výkresu půdorysu 1.NP.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22.12.2016 v 10.00 hod.**

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje zadavatel všem dodavatelům změnu č. 1 výzvy k podání nabídek, ve které je výše uvedená změna lhůty pro podání nabídek provedena. Provedená změna je v textu výzvy zvýrazněna podbarvením žlutou barvou.

.....
Ing. Michal Horák, v.r.
jednatel společnosti
pověřené výkonem zadavatelských činností